



28	Electrovanne	1/2"CS-720W	STD	1	-
27	Pressostat	P606HME	STD	1	-
26	Pressostat ventilation	P130H	STD	1	-
25	Détendeur	CGX-15	STD	1	-
24	Isolant du dessus	686x1025x12	EPS.FOAM	1	MA04-2-107
23	Isolant avant	463x686x20	EPS.FOAM	1	MA04-2-107
22	Séparateur	-	STEEL	1	MA04-2-003
21	Evaporateur	3/8"x3Rx36STx367Lx8FPI	STEEL	1	MA04-2-001
20	Isolant du dessous	686x1025x20	EPS.FOAM	1	MA04-2-107
19	Base inférieure	-	SECC 1.5 mm.		MA04-1-100
18	Isolant gauche/droit	463x985x20	EPS.FOAM	2	MA04-2-107
17	Isolant	463x686x20	EPS.FOAM	1	MA04-2-107
16	Panneau droit	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-106
15	Plaque intermédiaire	-	SECC 1.5 mm.		MA04-1-115
14	Panneau arrière	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-105
13	Compresseur	-	STD	1	-
12	Aspiration compresseur	1/2"	Copper Tube	1	-
11	Refolement compresseur	3/8"	Copper Tube	1	-
10	Condenseur	3/8"x4Rx10STx575Lx10FPI	STEEL	1	MA04-4-101
9	Moteur de ventilation	YWF4E350V	STD	1	-
8	Panneau du dessus	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-110
7	Manomètre	YZT-63B/15kg	STD	1	-
6	Filtre déshydrateur	CLD-033B	STD	1	-
5	Panneau gauche	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-108
4	Panneau arrière de contrôle	-	SGCC 1.0 mm.	1	MA04-1-113
3	Régulateur	PYDY1Z014B	STD	1	-
2	Panneau de contrôle	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-200
1	Panneau avant	-	SECC 1.0 mm.	1	MA04-1-105
N°	NOM	SPECIFICATION	MATERIEL		REF. DESSIN

Echelle : - Date : 21/01/13
 Dessiné par : G.A Vérifié par : G.A

Vue éclatée
MPEN150

Dessin N° : EN0236 REV. : A

Rev	Modification	Date



ZA du Caillou - 3, Rue Jules Verne
69630 CHAPONOST